

ادارة احتياجات
قطاع البحارت
الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني
قطاع بحريات
مدينتي



م. خالد عبد الوهيد
م. خالد عبد الوهيد
EGCC
١٤١٣ هـ

(Transmittal / Submittal / R.F.I Covering Sheet)

اسم الطلب	رقم الطلب	المنطقة	طلب اعتماد مواد	نوع الطلب	اعتماد مواسير و قطع UPVC رمادي لزوم شبكة الصرف الصحي انتاج مصنع جولدن بايب لإنتاج المواسير البلاستيك
	759	عمارات و فيلات	صحي	نوع الاعمال	
			عام	النموذج	

دورة الطلب:-

البيان	الصادر إلى	التاريخ	توقيع A.C.C بخروج الطلب
الجهة	EGC	٣٠ أكتوبر ٢٠١١	م. خالد عبد الوهيد

2- إجراءات ECG

البيان	وارد من	توقيع استلام E.C.G	تاريخ خروج الطلب من ECG
الجهة	ACC (2)	م. خالد عبد الوهيد	٣٠/١١/٢٠١١

* التوصية النهائية كور (ب)

إجراءات تسليم الطلب بعد الاعتماد من ECG

توقيع استلام T.M.G	توقيع استلام A.C.C	التاريخ
331		٣٠/١١/٢٠١١

مفتاح دورة المستندات:-

٣٠/١١/٢٠١١

يتم تسليم عدد (٤) نسخة للاعتماد	(1)	ACC
عدد ١ نسخة بعد الاعتماد	(2)	E.C.G
عدد ٢ نسخة بعد الاعتماد	(3)	T.M.G
عدد ١ نسخة بعد الاعتماد	(4)	ACC

م. خالد عبد الوهيد
م. خالد عبد الوهيد

٣٠/١١/٢٠١١

م. خالد عبد الوهيد



طلب اعتماد عينات				
<input type="checkbox"/> انشائي	<input type="checkbox"/> معماري	<input type="checkbox"/> ميكانيكا	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> صحي

من : شركة الإسكندرية للإنشاءات	إلى : ECG
مهندسة المواد و الاعتمادات : م/ شهد هشام	
مدير إحتياجات المشروع : م/ فتحى السبكي	

رقم الطلب : ٧٥٩	رقم الإصدار : ١	تاريخ التقديم : ٢٠/١٠/٢٠١١
الموضوع: اعتماد مواسير و قطع UPVC رمادى لزوم شبكة الصرف الصحى انتاج مصنع جولدن بايب لإنتاج المواسير البلاستيك		
بيانات	كتالوجات	مواصفات
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
نتائج اختبار	طريقة التنفيذ	تأكيد جودة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيانات الطلب	المكان : عمارات و فيلات	رقم اللوحة :
	رقم المواصفات:	رقم البند فى المقايسة :

استلام جهاز الإشراف على التنفيذ (دخول الطلب)

قطاع الشئون الفنية	توقيع الإستلام	التاريخ

بيانات العينة	
اعتماد مواسير و قطع UPVC رمادى لزوم شبكة الصرف الصحى انتاج مصنع جولدن بايب لإنتاج المواسير البلاستيك	
مرفق لمساندكم :	
١- كتالوج فنى شامل سابقة اعمال و المواصفات الفنية و الاختبارات	
٢- عينات (طرف الاستشارى)	
بيانات المصنع	
<input checked="" type="checkbox"/> محلى	<input type="checkbox"/> استيراد
اسم المصنع / المورد	مصنع جولدن بايب لإنتاج المواسير البلاستيك
عنوان المصنع/ المورد	محافظة ٦ أكتوبر - كرداسة

استلام المقاول (خروج الطلب - الرد)

المقاول	توقيع الإستلام	التاريخ


حرف ١٢ / ٢٠١١

ع-ع-ع

طلب اعتماد مواد رقم : - ٧٥٩



بيان كود الاعتماد

(أ) معتمد .	(ب) يعتمد مع تنفيذ الملاحظات .
(ج) يعدل و يعاد التقديم مع مراعاة الملاحظات .	(د) مرفوض - لا يعاد تقييمه .
مطلوب عينة	مطلوب اختبار
مطلوب ضمان المنشأ	مطلوب معلومات إضافية

نوع الطلب	كود الاعتماد	التوقيع
كهرباء		ENGINEERING CONSULTANTS GROUP
صحي	ب	APPROVED
ميكانيكا		With Corrections / Notes AS
معماري		Noted to Not Resubmit
اشغالي		By  Date 31/10/2011

ملاحظات قطاع الشؤون الفنية

- لا مانع من اعتماد الجواسير البلاستيكية UPVC كصنف داخل بيانيه من قطر ٣/٤ بوصة
وذلك في لمحذ بصرف الى صبه ٣٠٢ ، ٤ بوصة ، بين فرق التضخيس قطر
ضغط لا يقل عن ٦ جو من انتاج شركته جولدن بايب وذلك طبقاً للمواصفات
الاطاشيه DIN والمواصفات الامريكيه ASTM والموقع كيتا بوع شركته لهوره .
- يلتزم المقارل بتقنين استراطات شركته طشيت .
- بإجراء الاختبارات على عينات من المنتج وذلك في هندس الهندس .
- في حالة استخدام الجواسير مكنونه على الراجح يجب ان تكون فقط
لا يقل عن ١١ جو من النوع الذي يعاد ان سقه حسن ultra vilot .

التاريخ	التوقيع	
٢١ - ١٠ - ٢٠١١		مدير المكتب الفني
٢٠١١ / ١١ / ٢٣		مدير عام مشروع مدينتي